



1. ZDEMONTOWAC ISTN. ŻELIWNĄ ROZDZIELNICĘ OBIEKTU W TO MIEJSCE ZAINSTALOWAC ROZDZIELNICĘ "RG"
2. ISTNIEJĄCY WYŁĄCZNIK NS250 I ROZŁĄCZNIKI NS250NA WYMONTOWAĆ Z ISTN. ROZDZIELNICY I ZAMONTOWAĆ W "RG"
3. ZDEMONTOWAĆ ISTN. KABLOWE ZK3α DRAZ LICZNIKI ENERGII ELEKTR. Z ISTN. ROZDZIELNICY ŻELIWNEJ. MATERIAŁY ZWRÓCIĆ OPERATOROWI O. S. D.
4. OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM:
 - SAMOCZYNNY ODŁĄCZANIE ZASILANIA, UKŁAD "TT"
 - IZOLACJA OCHRONNĄ DLA ZŁĄCZA "ZK3+1P" I ROZDZIELNICY "RG"

ROZBUDOWA STACJI WODOCIAĞOWEJ W CELU UZDZIATNIANIA WODY DLA POTRZEB WODOCIAĞU NIEDRZWICA DUŻA					
FUNKCJA/NAZWISKO	UPR. NR	DATA	PODPIS	RYS. NR:	
PROJ. INST. ELEKTR. mgr inż. G. ZŁOT	1341/Lb/91	08'2011		4	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. R. WIERDAK	2029/Lb/92			SKALA:	
SCHEMAT GŁÓWNY ZASILANIA					