



UWAGI :

1. ROZDZIELNICĘ, WYKONAĆ W SZAFCE IZOLACYJNEJ "LEGRAND" "XL3-400" IP43, DRZWI PRZEZROCYSTE WYPUKŁE.
2. MATERIAŁY DO MONTAŻU ROZDZIELNICY – PATRZ TABELA "LISTA I WYKAZ SYMBOLI APARATÓW"
3. DOD. OCHRONA OD PORAŻEŃ – SAMOCZYNNNE ODŁĄCZANIE ZASILANIA, IZOLACJA OCHRONNA DLA "RG", UKŁAD ZASILAJĄCY "TT"

ROZBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W CELU UZDATNIANIA WODY DLA POTRZEB WODOCIĄGU NIEDRZWICA DUŻA					
FUNKCJA/NAZWISKO		UPR. NR	DATA	PODPIS	RYS. NR:
PROJ. INST. ELEKTR: mgr inż. G. ŻŁOT	1341/Lb/91	08/2011			5
SPRAWDZIŁ: mgr inż. R. WIERDAK	2029/Lb/92				SKALA: 1 : 5
ROZDZIELNICA "RG"					